



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю

ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
e-mail: info@rosnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от «26» сентября 2024 г. № 1165**

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (г. Чернушка, ул. Тельмана, д.59).

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита с 18 сентября по 26 сентября 2024 г.
в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора) (Акт от «26» сентября 2024 г. № 2019) в отношении Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Чайкинская основная общеобразовательная школа» имени
Сибгатуллина Л.С. (сокращенное название - МКОУ "Чайкинская ООШ" им. Сибгатуллина Л.С.),
ИНН 5953002370 по фактическим адресам осуществления деятельности: Пермский край, Уинский
район, с. Чайка, ул. Школьная, д.2, ул. Советская, д.21

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

**по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Школьная, д.2 по состоянию на
18.09.2024г. с. 10.00 час. до 13.00 час.:**

1. Стены и потолки некоторых помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, а
именно: следы протеканий в кабинетах № 25, в кабинете химии, в лаборантской кабинета химии, в
коридорах 2-го этажа, 3-го этажа в нескольких местах, в библиотеке, в музее, над лестничным
маршем между первым и вторым этажами, в спортивном зале; дефекты внутренней отделки стен и
потолка в спортивной при спортивном зале (покраска на стенах шелушится, с потолка в месте
соприкосновения потолочных плит отпал кусок штукатурки; на стенах дефекты штукатурного слоя; в
изоляторе краска на стене отшелушивается, не подлежит влажной уборке моющими и
дезинфицирующими средствами; поверхность дверных полотен во многих учебных кабинетах
(например, в кабинетах № 9, № 11, № 12, № 13, № 14 и др.) с дефектами (с вмятинами, трещинами,
дырами); в изоляторе на стене краска местами потрескавшаяся, что является нарушением п. 2.5.3.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

2. Пол в некоторых помещениях с дефектами, например, в кабинете № 25 линолеум на полу с дефектами, дырами, напольные плинтуса местами сломаны, линолеум по краям отгибается; в кабинете № 24 линолеум около классной доски частично не закреплён плинтусами (между плинтусом и краем линолеума щели шириной до 5 см); в кабинете химии (8-го класса) линолеум с многочисленными большими дырами, между вторым и третьим рядами лежит не прикрепленный к полу кусок линолеума, прикрывающий большую дыру, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

3. Стены цокольного этажа в коридоре около гардеробов для 1-4 классов, для 5-9 классов поражены грибок в результате разрушения и отсутствия отмостков вокруг здания школы и попадания влаги, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

**МКОУ "Чайкинская ООШ" им. Сибгатуллиной Л.С.
ИНН 5953002370, ОГРН 1025902546174;
юридический адрес: Пермский край,
Уинский район, с. Чайка, ул. Школьная, д. 2.
Фактические адреса осуществления деятельности: Пермский край,
Уинский район, с. Чайка, ул. Школьная, д. 2, ул. Советская, д.21.**

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

в срок до «15» августа 2025 года:

по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Школьная, д.2:

1. Обеспечить соответствие требованиям стен, потолков помещений, имеющих дефекты и повреждения, устранить течь кровли, следы протеканий; обеспечить замену всех дверей с дефектами и механическими повреждениями в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

2. Обеспечить соответствие требованиям пола во всех помещениях (полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию) в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

3. Исключить условия, способствующие поражению стен цокольного этажа грибок, а именно: обеспечить наличие отмостков вокруг здания школы; не допускать наличие признаков поражения грибок на стенах цокольного этажа в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя и
МКОУ "Чайкинская ООШ" им. Сибгатуллиной Л.С.**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (e-mail: uto-r@mail.ru)

в срок до «15» августа 2025 г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Конт. тел. 8-

(34241) 4-55-33.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист-эксперт



Шайхетдинова Ф.Н.

(должность лица, составившего предписание)
конт. тел. (834261) 4-27-10, e-mail: uto-chem1@yandex.ru

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» сентября 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено в электронном виде на электронную почту МКОУ "Чайкинская ООШ" им. Сибгатуллина Л.С. по адресу: chaikashkola@mail.ru 26.09.2024 г.

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402767

Владелец Нугуманов Фоат Мунирович

Действителен с 14.01.2025 по 14.01.2026